



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **6/19**

PRODUCENT: **„KOMIZ”**
63-300 PLESZEW, ul. Lenartowicka 39
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU: **SZTOKER BIO** moc [kW] **12**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 31.01.2019
RODZAJ PALIWA: pellet drzewny

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	12,4 kW
CO	[mg/m ³]	352	Max 500
OGC	[mg/m ³]	3	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	11	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,6	Min 88,1

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	3,1 kW
CO	[mg/m ³]	333	Max 500
OGC	[mg/m ³]	5	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	13	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,2	Min 88,1

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 6/19**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 05.03.2018.

Formularz B-3